

# Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201)

Anschlusslasche Art.-Nr. 377 009

Werkstoff: NIRO



DEHN + SÖHNE



Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter		Prüfergebnis
Leiter (1): FI 30x3 Cu	Leiter (2): FI 30x3 NIRO	H
Leiter (1): FI 30x3 Cu	Leiter (2): FI 30x3 NIRO	H

## Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.