

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201)

Überbrückungsseil Art.-Nr. 377 310

Werkstoff: Cu/Al



DEHN + SÖHNE



Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

| Angeschlossenener Leiter | Prüfergebnis |
|--------------------------|--------------|
| Leiter (1): FI 30x3 NIRO | N |
| Leiter (2): FI 30x3 NIRO | |

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 μ s)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 μ s)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.