


# Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201)

Parallelverbinder Art.-Nr. 306 101

Werkstoff: Cu



Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): Rd 8 NIRO	H
Leiter (1): Rd 8 Cu Leiter (2): Rd 16² Cu	H
Leiter (1): Rd 8 Cu Leiter (2): Rd 8 Cu	H
Leiter (1): Rd 16² Cu Leiter (2): Rd 16² Cu	H

### Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.