

---

---

# Herstellerprüfbericht



Erstellt am 30.07.12 von Siegfried Seger

---

Blitzschutzbauteile  
Leitungen und Erder

**Leitung**

**St/tZn**

Art.Nr.: 810405



---

DEHN + SÖHNE  
GMBH + CO. KG  
HANS-DEHN-STR. 1

92318 Neumarkt



**Typprüfung:** Prüfung der Anforderungen nach EN 50 164-2

Bauteil	Leitung Art.-Nr.: 810405 Ident.-Nr.: 014932 Werkstoff: St/tZn	
Elektrischer Widerstand vor Konditionierung entspr. Abschnitt 5.2.2	R <sub>1</sub> = <u>0,05</u> mΩ	
Vorkonditionierung/Alterung	entspr. Anhang A	
Elektrischer Widerstand nach Konditionierung entspr. Abschnitt 5.2.2	R <sub>2</sub> = <u>0,05</u> mΩ	
Bewertung nach Umwelttest entspr. Abschnitt 5.2.2	Widerstandsbewertung nach Konditionierung  soll: $\frac{R_2}{R_1} \leq 1,5$ ; ist: $\frac{R_2}{R_1} = 1,0$	bestanden: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	<u>Optische Begutachtung:</u>	bestanden: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**Bewertung:**

Die Prüfung nach EN 50 164-2 gilt somit als bestanden.

i. A. Seger  
Prüfer

Seger  
Ltg. EB

[Signature]  
Ltg. HA EK